

### Informazioni generali

Classe del legno D40

Interasse capriate C/C 1.06 m

Classe di servizio (NTC-DM2008, §4.4.5): Classe 2

Coefficiente del materiale: 1.30 (NTC-DM2008, T.4.4.III)

Volume della capriata =0.180 m³

### Normative di calcolo

UNI EN1990-1-1:2004 Basi di calcolo

UNI EN1991-1-1:2004 Azioni sulle strutture

DM2008 Azioni della neve

DM2008 Azioni del vento

UNI EN1995-1-1:2009 Progettazione delle strutture di legno

### Carichi distribuiti sulla copertura


Carico permanente del manto di copertura 0.450 kN/m²

Travetti, assito, isolamento 0.100 kN/m²

Peso del controsoffitto del tetto 0.100 kN/m²

Carico della neve sul terreno 1.500 kN/m²

Pressione del vento sulle superfici vert. 0.754 kN/m²



### Elementi della capriata

elem	Sezione	Classe	Lunghezza	(Lmax)
EI 1-2 :	75x225	D40	L1-2 =4.61 m	Lmax =4.76 m
EI 1-3 :	75x225	D40	L1-3 =4.24 m	Lmax =4.38 m
EI 2-3 :	75x225	D40	L2-3 =1.80 m	Lmax =2.08 m

### Piastre

Nodo	Tipo	Dimensioni (BxL)mm	bullone
Nd 2 :	Piastra 2.0mm	2x70x110mm	4.0mm :12 [6+6]
Nd 1 :	Piastra 2.0mm	2x75x100mm	4.0mm :10 [5+5]
Nd 3 :	Piastra 2.0mm	2x45x100mm	4.0mm :8 [4+4]

### Progetto: ESEMPIO

PADIGLIONE-04-2

Scala : 1:50

Dis. n°:

Firma:

Eiseko Engineering

WOODexpress

www.runet-software.com